



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الرقمع-4-1/1-1946
التاريخ2021/7/26
الموافق

ملحق رقم (4)
للعطاء المركزي رقم (2021/25)
الخاص بتحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق القسطل - الشحن الجوي
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيّد بما يلي:

1. مرفق طياً صفحات عدد (1) تتضمن ردود الجهة المستفيدة على الاستيضاحات الواردة على العطاء.
 2. تلغى صفحة المخطط رقم ((RD- المعدلة (1) وتستبدل بالمخطط رقم (RD- المعدلة (2))
- يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خايفات

نسخة : عطفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان/ بالوكالة.
: مدير مديرية المناقصات
: مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة
: ملف العطاء المركزي رقم (2021/25).

الرد على إستفسارات المقاولين

<p>بعد الاطلاع على الملحق فيما يخص بند الجريل يرجى توضيح ما يلي :</p> <p>السماعة المطلوبة للجريل هي ١٠ سم كما ورد في ملحق الاستفسارات والمخططات في حين هذه السماعة غير متوفرة في السوق المحلي ولا الموردين</p> <p>سماعة ١٠ سم تعد غير مبررة في حين يمكن تحقيق قوة التحمل ٤٠ طن من خلال ٥ سم</p> <p>يرجى توضيح وتفصيل مخططات الجريل في حين تم تجاهل توضيح الفراغات بين القضبان بالاضافة لسماعة هذه القضبان</p> <p>يرجى توضيح نوعية الزوايا المستخدمة في الجريل من حيث حديد او سكب بحيث لا يتوفر في السوق سوى زوايا حديد ٥ سم</p>	س ١	
<p>سماعة الغطاء ٥ سم و مسؤولية المقاول تجهيز مخططات تفصيلية لتنفيذ أعمال الغطاء الثقيل لحمولة ٤٠ طن وتحديد طريقة التركيب وأخذ موافقة المهندس المشرف حسب اللوحة المعدلة RD-17 (2) .</p>	ج ١	

