



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

ع-4-16 / 1178

الرقم : 2019/413

التاريخ :

الموافق :

ملحق رقم (٢)  
إعادة طرح العطاء المركزي رقم (٢٠١٨/١٢٩) الخاص  
بتنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مركز أعلاف مادبا بنظام النقل بالعبور  
(Wheeling System)

السادة:

على جميع المناقصين المشاركين بالعطاء المركزي موضوع البحث التقيد بما يلي :

السؤال الأول:-

الاستفسار حول تحديد تصنيف ( Tier 1 ) للخلايا الشمسية التي يسمح باستخدامها في تنفيذ أعمال العطاء  
موضوع البحث.

الرد:-

لامانع من إتاحة الفرصة أمام المصانع المحلية من المشاركة في العطاء، شريطة تحقيق المواصفات الفنية  
الواردة في وثائق العطاء وذلك تماشياً مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بدعم الصناعة المحلية.

السؤال الثاني:-

السماح باستخدام المحولات العكس (Inverters) ذات قدرات أكبر من القدرات الواردة في وثيقة العطاء.

الرد:-

الالتزام بما هو وارد بالتصميم وجدول كميات ومواصفات العطاء.

يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة العطاءات المركزية  
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: معالي وزير الأشغال العامة والإسكان.  
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.  
مدير المناقصات.  
مدير وحدة سكرتاريا العطاءات المركزية.  
مدير وحدة الرقابة الداخلية.  
إعادة طرح العطاء المركزي رقم (٢٠١٨/١٢٩).